

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

350001, РФ, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, тел. 8(861) 233-75-84, E-mail: issl.uslugi@mail.ru  
Свидетельство об аккредитации № ЮСДС RU.И216.02ИЛ01 от 14.05.2013г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 121С от 16.03.2018г.**

Основание для выполнения испытания -

Заявка на выполнение работ ООО «Шахтинская керамика» (ИНН 7710971730)

Наименование продукции - Плитка керамическая глазурованная для внутренней  
облицовки стен Ладога ПАЛ v 2 200x300x7 1 сорт  
(тип, марка)

Испытания на соответствие: ГОСТ 6141-91

(шифр и номер нормативного документа)

Код ОКПД 2 23.31.10

Заявитель: ООО «Шахтинская керамика»

346516, РФ, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Доронина, 2 «Б»

(наименование, адрес, страна)

Производитель продукции: ООО «Шахтинская керамика»

346516, РФ, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Доронина, 2 «Б»

(наименование, адрес, страна)

Дата получения проб 20.02.2018 г.

Акт отбора проб 19.02.2018 г.

Методики испытаний:

ГОСТ 27180-2001

(шифр НД или наименование методик)

Дата испытания проб 20.02.2018 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении № 1 на 1 листе.

Руководитель ИЛ АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»



В.В. Галимова

**Примечание:** Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**  
плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен Ладога ПАЛ v 2 200x300x7 1 сорт

№ № п/п	Сведения об образцах			Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП) ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Оценка результата испытаний (соответствие НД)
	Дата изготов- ления	Марки- ровка заказ- чика	Марки- ровка ИЛ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение ИП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.02. 2018 г. Партия Т-72	Ладога ПАЛ v 2 200x300x7	46-ФИ	20.02. 2018 г.	Твердость глазури по Моосу, ед.	ГОСТ 6141-91	не менее 5	ГОСТ 27180-2001 п. 14	5 5 5 5 5 ср. 5	Соответствует

Руководитель ИЛ	В.В. Галимова
Исполнитель	С.Н. Вставский