

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

350001, РФ, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, тел. 8(861) 233-75-84, E-mail: issl.uslugi@mail.ru

Свидетельство об аккредитации № ЮСДС RU.И216.02ИЛ01

срок действия с 14.05.2013 г. до 14.05.2018 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 81С от 20.02.2018г.**

Лист 1 из 2

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**

ООО «Шахтинская керамика» (ИНН 7710971730)

**2. Юридический адрес:**

346516, РФ, Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2 «Б»

**3. Наименование образца (пробы):**

Плитка керамическая «Керамогранит» Техногресс бежевая ТГ рект. 03 v2 600x600 мм  
неглазурованная

**4. Дата поступления в ИЛ: 25.12.2017г.**

**Даты испытания: 26.12.2017г. – 20.02.2018г.**

**5. Основание для проведения испытаний (договор, письмо):**

Заявка на выполнение работ ООО «Шахтинская керамика»

**6. Цель испытаний: определение физико-механических показателей**

**7. НД на методы испытаний:**

ТУ 23.31.10-003-40100197-2017 «Плитки керамические «Керамогнит»;

ГОСТ 473.1-81 «Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод  
определения кислотостойкости»

**8. НД на продукцию:**

ТУ 23.31.10-003-40100197-2017 «Плитки керамические «Керамогнит»

**9. Перечень испытательного оборудования и средств измерений: См. на обороте**

**10. Результаты испытаний: См. лист 2**

Руководитель

ИЛ АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»



В.В. Галимова

### Перечень испытательного оборудования и средств измерений

№№ п/п	Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской номер и инвентарный номер	Сведения о поверке, калибровке или аттестации
1	2	3
1	Шкаф сушильный СНОЛ, зав. № 4002	Протокол период. аттестации №38 до 09.05.2019г.
2	Весы лабораторные электронные BP3100S, зав. № 010358195	Свидетельство о поверке № 09-01-1518 до 21.09.2018г.
3	Абразиметр САР – 2С для испытания неглазурованной плитки для пола, зав. № 174	Аттестат № 00503 До 23.05.2019 г
4	Штангенциркуль ШЦ-I, зав. № 4015017	Поверка до 06.03.2018г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**  
**Плитки керамической «Керамогранит» Техног्रेस бежевой ТГ рект. 03 v2 600x600 мм неглазурованной**

№ № п/п	Сведения об образцах			Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП) ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Оценка результата испытаний (соответствие НД)
	Дата изготов- ления	Марки- ровка заказ- чика	Марки- ровка ИЛ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение ИП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26.09. 2017г.	Техног्रेस бежевый ТГ рект. 03 v2 600*600 мм неглазурованный	774-ФИ 774-ФИ 774-ФИ 774-ФИ 774-ФИ	с 26.12. 2017 г. по 19.02. 2018 г.	Устойчивость к глубокому истиранию	ТУ 23.31.10- 003-40100197- 2017	Не более 150 мм <sup>3</sup>	ТУ 23.31.10- 003-40100197- 2017; BS EN ISO 10545-6	103 105 99 106 <u>97</u> ср. 102	Соответствует
2			774-ФИ 774-ФИ		Кислотостой- кость, %	ТУ 23.31.10- 003-40100197- 2017	не менее 96	ГОСТ 473.1-81	99,0 <u>98,6</u> ср. 98,8	Соответствует

Исполнитель



С.Н. Вставский